

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก :

Khon Kaen-sdo-177

หน่วยงาน :

อบต.บ้านโนน

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดำเนินการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงานปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านโนน

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี)

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 400000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 75000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	32.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	528.00	504.00	528.00	504.00	480.00	456.00	552.00	408.00	456.00	504.00	432.00	528.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	20.00	21.00	15.00	16.00	9.00	7.00	13.00	21.00	6.00	17.00	13.00	11.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจ้ยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,620.31	3,494.67	3,477.41	3,019.08	3,109.01	2,963.91	3,914.97	3,207.87	3,296.33	3,798.51	3,301.22	3,701.50
ไฟฟ้าที่ใชจริง	6,970.40	7,556.02	7,296.54	6,049.24	6,370.52	5,177.74	5,850.00	5,850.20	6,939.14	8,264.82	7,407.16	6,734.82

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	988.33	988.33	988.33	988.33	988.33	988.33	988.33	988.33	998.62	988.33	988.33	978.04
น้ำมันที่ใชจริง	325.00	263.15	441.40	324.40	324.40	248.90	391.40	352.90	344.40	344.40	305.00	333.50

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งมะขามเฒ่า เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved